



विद्युत सुरक्षा निदेशालय

कार्यालय, उपनिदेशक, विद्युत सुरक्षा, उत्तर प्रदेश शासन
अलीगढ़ रीजन, अलीगढ़

संख्या: 21VSNOC03028787 वि0सु0/मध्यम विभव/एच0टी0/निरीक्षण, 2020-21

दिनांक: 21/01/2021

CELLCOM TELESERVICES PVT LIMITED SIKANDRABAD

PLOT No-A-52 INDUSTRIAL AREA, SIKANDRABAD, BULANDS

विषय :- विद्युतीय अधिष्ठापनों का निरीक्षण/परीक्षण।

प्रसंग :- आप का आवेदन पत्र संख्या VS20106578 दिनांक 18/01/2021

प्रिय महोदय,

कृपया निम्नांकित विद्युतीय अधिष्ठापन का निरीक्षण/परीक्षण अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 20/01/2021 को करने पर उक्त विद्युतीय अधिष्ठापन विद्युत सुरक्षा की दृष्टि से सेन्ट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी (मेजर्स रिगुलेटड टू सेपटी एण्ड इलेक्ट्रिक सप्लाय) रेगुलेशन 2010 के सुसंगत विनियमों का पालन करता हुआ पाया गया। अधिष्ठापन में किसी भी परिवर्तन की दशा में इस कार्यालय को अवगत कराते हुये पुनः निरीक्षण कराया जाये।

क्र० सं०	उपकरण	मेक	क्षमता	वोल्टता	सीरियल नम्बर	माता
1	Transformer	ANNU ELECTRICAL	2500 KVA	33000 V	250020878	I

विद्युतीय लोड के अधिष्ठापन का विवरण 900 किलोवाट।

टिप्पणी :

संतोषजनक:- नोट- 1. एच.टी. केबिल को सुरक्षित लाइन से टैप कराया जाए।

RAHUL YADAV
उपनिदेशक,

संख्या: 21VSNOC03028787वि0सु0/मध्यम विभव/एच0टी0/निरीक्षण, 2020-21,दिनांक।

उपरोक्त की प्रति लिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक, विद्युत सुरक्षा, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
2. संयुक्त निदेशक, विद्युतसुरक्षा, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
3. सहायक निदेशक, विद्युतसुरक्षा, उ०प्र० शासन बुलंदशहर जोन।
4. अधिशासी अभियन्ता, विद्युतवितरण खण्ड, बुलंदशहर को इस आशय से प्रेषित कि निदेशालय की वेबसाइट

www.vidyutsuraksha.org से सत्यापित करने के पश्चात ही संयोजन किया जाना सुनिश्चित करें।



RAHUL YADAV
उपनिदेशक

This document is Digitally Signed and valid for 3 years only.

RAHUL YADAV
2021.01.21 10:48
I approve this document



विद्युत सुरक्षा निदेशालय

कार्यालय, सहायक निदेशक, विद्युत सुरक्षा, उत्तर प्रदेश शासन
बुलंदशहर ज़ोन, बुलंदशहर

संख्या: 23 VSNO C05035072 वि0सु0/मध्यम विभव/एच0टी0/निरीक्षण, 2022-23

दिनांक: 12/10/2022

CELLCOM TELESERVICES PVT LIMITED SIKANDRABAD

PLOT No - A - 52 and A - 36 INDUSTRIAL AREA, SIKAN

विषय :- विद्युतीय अधिष्ठापनों का नियतकालिक निरीक्षण/परीक्षण।

प्रांश :- आप का आवेदन पत्र संख्या VS2208462 दिनांक 07/10/2022

प्रिय महोदय,

कृपया निम्नांकित विद्युतीय अधिष्ठापन का निरीक्षण/परीक्षण अद्योदस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 11/10/2022 को करने पर उक्त विद्युतीय अधिष्ठापन विद्युत सुरक्षा की दृष्टि से सेन्ट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी (मेजर्स रिजेटेड टू सेफ्टी एण्ड इलेक्ट्रिक सप्लाय) रेगुलेशन 2010 के सुसंगत विनियमों का पालन करता हुआ पाया गया। अधिष्ठापन में किसी भी परिवर्तन की दशा में इस कार्यालय को अवगत कराते हुये पुनः निरीक्षण कराया जाये।

क्र० सं०	उपकरण	मेक	क्षमता	वोल्टता	सीरियल नम्बर	मात्रा
1	DGSET	Kirloskar	125 KVA	415 V	ES3H011N135	1

विद्युतीय लोड के अधिष्ठापन का विवरण 0 किलोवाट।

BED PRAKASH KATTIYAR
सहायक निदेशक,

संख्या: 23 VSNO C05035072 वि0सु0/मध्यम विभव/एच0टी0/निरीक्षण, 2022-23, तदिनांक।

उपरोक्त की प्रति लिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. उपनिदेशक, विद्युतसुरक्षा, उ०प्र० शासन मेरठ रीजन।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युतवितरण खण्ड, बुलंदशहर को इस आशय से प्रेषित कि निदेशालय की वेबसाइट

www.vidyutsuraksha.org से सत्यापित किया जाना सुनिश्चित करें।



BED PRAKASH KATTIYAR
सहायक निदेशक

This document is Digitally Signed and valid for 3 years only.

BED PRAKASH KATTIYAR
2022.10.13 00:08
I approve this document



विद्युत सुरक्षा निदेशालय

कार्यालय, सहायक निदेशक, विद्युत सुरक्षा, उत्तर प्रदेश शासन
बुलंदशहर ज़ोन, बुलंदशहर

संख्या: 23 VSNOC05023616 वि0सु0/मध्यम विभव/एच0टी0/निरीक्षण, 2022-23

दिनांक: 09/08/2022 ✓

CELLCOM TELESERVICES PVT LIMITED SIKANDRABAD

PLOT No - A - 52 and A - 36 INDUSTRIAL AREA, SIKAN

विषय :- विद्युतीय अधिष्ठापनों का नियतकालिक निरीक्षण/परीक्षण।

प्रासंग :- आप का आवेदन पत्र संख्या VS2292625 दिनांक 29/07/2022

प्रिय महोदय,

कृपया निम्नांकित विद्युतीय अधिष्ठापन का निरीक्षण/परीक्षण अधोदस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 08/08/2022 को करने पर उक्त विद्युतीय अधिष्ठापन विद्युत सुरक्षा की दृष्टि से सेन्ट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी (मेजर्स रिलेटेड टू सेफ्टी एण्ड इलेक्ट्रिक सप्लाई) रेगुलेशन 2010 के सुरंगत विनियमों का पालन करता हुआ पाया गया। अधिष्ठापन में किसी भी परिवर्तन की दशा में इस कार्यालय को अवगत कराते हुये पुनः निरीक्षण कराया जाये।

कू0 सं0	उपकरण	मेक	क्षमता	वोल्टता	सीरियल नम्बर	मात्र
1	TransFormer	ABC Transformers Pvt Ltd	800 KVA	33000 V	ABC/800/19/1697	1
2	TransFormer	R.E.W	2800 KVA	33000 V	2800-12492	1
3	DGSET	Leroy Somer	320 KVA	415 V	45L/L45908	1

विद्युतीय लोड के अधिष्ठापन का विवरण 900 किलोवाट।

BED PRAKASH KATTIYAR
सहायक निदेशक,

संख्या: 23 VSNOC05023616 वि0सु0/मध्यम विभव/एच0टी0/निरीक्षण, 2022-23, दिनांक।

उपरोक्त की प्रति लिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. उपनिदेशक, विद्युतसुरक्षा, उ0पू0 शासन मेरठ रीजन।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युतवितरण खण्ड, बुलंदशहर को इस आशय से प्रेषित कि निदेशालय की वेबसाइट

www.vidyutsuraksha.org से सत्यापित किया जाना सुनिश्चित करें।



BED PRAKASH KATTIYAR
सहायक निदेशक

This document is Digitally Signed and valid for 3 years only.

BED PRAKASH KATTIYAR
2022.08.09 07:16
I approve this document